



Podziałka 1:100/100
P.p.=170,00mnpm

Rzędna projektowanego terenu	175,6	175,55	
Rzędna osi proj. przewodu	174,50	174,61	174,63
Przykrycie przewodu [m]	1,00	0,84	
Spadek kanału [%]	i=1,5%	i=1,5%	
Długość odcinka [m]	L=7,00	L=1,50	
Proj. przewód wodociągowy	PVC-U Dz200x5,9mm SN8		
Hektometr	00 0,00	7,00	8,50

Biuro Projektowe Julita Wrzosek
os. Piastowskie 52/1
64-000 Kościan

SKALA
1:100

Nazwa i adres inwestora

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk

Format
A4

Nazwa obiektu i lokalizacja

SUW w m. Dorohusk, nr działki ew. 223/3, 224/1, 224/5
Obręb Nr 0006 Dorohusk Osada

Data
02.2017

Stadium
PB

Treść rysunku

Profil kanalizacji - odprowadzenie popłuczyn do odстойnika

Nr rys.
T-10

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Sebastian Krauze	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0418/PWOS/15	
Asystent	mgr inż. Tomasz Kempirski		-	
Sprawdzający	mgr inż. Dorota Wyszyńska		310/DOŚ/11	