


Budynek SUW	Teren utwardzony na działce 223/3, 224/1
-------------	--



Podziałka 1:100/100
P.p.=170,00mnpm

Rzędna projektowanego terenu		175,55	175,50
Rzędna osi proj. przewodu	174,67	174,65	174,63
Przykrycie przewodu [m]		0,85	0,82
Spadek kanału [%]	i=1,5%		
Długość odcinka [m]		L=1,51	L=1,48
Proj. przewód wodociągowy	PVC-U Dz110x3,2mm SN8		
Hektometr	00	1,51	2,99

Biuro Projektowe Julita Wrzosek
os. Piastowskie 52/1
64-000 Kościan

SKALA
1:100

Nazwa i adres inwestora
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk

Format
A4

Nazwa obiektu i lokalizacja
SUW w m. Dorohusk, nr działki ew. 223/3, 224/1, 224/5
Obręb Nr 0006 Dorohusk Osada

Data
02.2017

Stadium
PB

Treść rysunku
Profil kanalizacji - odwodnienie posadzki w chlorowni

Nr rys.
T-9

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Sebastian Krauze	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	WKP/0418/PWOS/15	
Asystent	mgr inż. Tomasz Kempirski		-	
Sprawdzający	mgr inż. Dorota Wyszyńska		310/DOŚ/11	