



**OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S**

LEGENDA:

	Oprawa przemysłowa LED 36W 4000K IP65
	Oprawa zewnętrzna typu projektor LED 30W IP65 z czujnikiem ruchu
	łącznik pojedynczy n/t (wys. montażu 1,2m)
	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A IP44 n/t (x-krotność, wys. montażu 0,3-0,6m)
	zestaw gn. 400V 3P+N+PE 16A + 2x1P+N+PE n/t (wys. mont. 1,2m)

Biuro Projektowe Julita Wrzosek os. Piastowskie 52/1 64-000 Kościan				SKALA 1:50
Nazwa i adres inwestora Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk				Format 297X570
Nazwa obiektu i lokalizacja SUW w m. Dorohusk, nr działki ew. 223/3, 224/1, 224/5 Obręb Nr 0006 Dorohusk Osada				Data 03.2017 Stadium PB
Treść rysunku Budynek magazynowy - instalacja elektryczna i oświetlenie				Nr rys. E-3
	Nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Robert Poloch	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WKP/0178/PWOE/10	
Sprawdzający	inż. Zenon Pindara		898/86/Lo	
Opracowujący	mgr inż. Piotr Murach		—	