

GZO 271.1.1.2018

Wyjaśnienia do SIWZ

Do Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania pn: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Czy dopuszcza się wykonanie orurowania filtrów i instalacji technologii uzdatniania wody z PVC klejonego, posiadającego stosowne atesty ciśnieniowe i PZH, w miejsce przyjętej w projekcie stali nierdzewnej?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania powyższego rozwiązania

Prezes Zarządu
Dariusz Kamola
Dariusz Kamola

Kolonia Okopy dn. 06.08.2018r.